



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 214-24-60, Факс: (861) 299-04-54

E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>

ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 29-044П/18

«22» мая 2018 года

Муниципальное бюджетное учреждение
Каменского района «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов»

(наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя)

Директор МБУ КР «ЦСО»
Степанюгина Юлия Викторовна

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Мною, заместителем начальника Каменского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Семеновым Виктором Николаевичем в присутствии представителя юридического лица:

директора муниципального бюджетного учреждения Каменского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Степанюгиной Юлии Викторовны; заведующего СРО х. Малая Каменка муниципального бюджетного учреждения Каменского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Новицкой Маргариты Станиславовны

на основании «Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. №401, распоряжения (приказа) и.о. заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Морозова А.А. от 03.05.2018 № 2756/Р

в период с 17 мая 2018 года по 22 мая 2018 года

проведена плановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка технического состояния, организации безопасной эксплуатации поднадзорного оборудования: систем электроснабжения муниципального бюджетного учреждения Каменского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее по тексту МБУ КР «ЦСО»), по адресу: 347850, Ростовская область, г. Каменский район, р.п. Глубокий, ул. Артема, 198.

(наименование и место расположения объектов, поднадзорного оборудования, регистрационные номера и т.п.)

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований установленных в законе, нормах и правилах, а именно «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

На основании акта проверки № 29-044/18 от 22 мая 2018 года МБУ КР «ЦСО» в лице директора Степанюгиной Юлии Викторовны предписывается устранить нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1	Не составлен годовой план (график) проведения планово-предупредительного ремонта электрооборудования	п.1.6.1., п.1.6.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03 (далее по тексту ПТЭЭП)	21.09.2018
2	Не составлена однолинейная схема электрических соединений для электроустановки здания администрации МБУ КР «ЦСО» ул. Артема, 198	п.1.5.18. ПТЭЭП	21.09.2018
3	Не ведется оперативный журнал	п.1.8.9. ПТЭЭП	21.09.2018
4	Своевременно не проведены испытания электроустановок здания администрации МБУ КР «ЦСО» ул. Артема, 198	п.1.2.2., Приложение 3 ПТЭЭП	21.09.2018
5	Отсутствует акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и МБУ КР «ЦСО» для здания администрации ул. Артема, 198	п.1.8.1. ПТЭЭП	21.09.2018
6	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	п.1.8.9. ПТЭЭП	21.09.2018
7	Своевременно не испытываются средства защиты в электроустановках и инструмент	п.1.2.6. ПТЭЭП	21.09.2018

8	Однолинейные схемы электрических соединений СРО х. Малая Каменка не утверждены ответственным за электрохозяйство (1 раз в 2 года)	п.1.5.18. ПТЭЭП	21.09.2018
9	Однолинейные схемы электрических соединений СРО х. Старая Станица не утверждены ответственным за электрохозяйство (1 раз в 2 года)	п.1.5.18. ПТЭЭП	21.09.2018
10	На дверце вводного распределительного щитка здания администрации МБУ КР "ЦСО" ул. Артема, 198 не нанесены предупреждающие плакаты и знаки установленного образца	п.2.2.20. ПТЭЭП	21.09.2018
11	В помещении ВРУ-0,4 кВ СРО х. Старая Станица не вывешена схема данной электроустановки	п.1.8.6. ПТЭЭП	21.09.2018
12	В помещении ВРУ-0,4 кВ СРО х. Старая Станица, открыто проложенные заземляющие проводники, не окрашены в черный цвет	п.2.7.7. ПТЭЭП	21.09.2018
13	В ВРУ-0,4 кВ СРО х. Старая Станица распределительном шкафу ШРП-73702 не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений	п.2.2.20. ПТЭЭП	21.09.2018
14	В кухне СРО х. Старая Станица у распределительного щитка ЩРУ-ИН не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений	п.2.2.20. ПТЭЭП	21.09.2018
15	В кухне СРО х. Старая Станица на пускорегулирующих устройствах отсутствуют надписи с наименованием агрегата, к которому они относятся	п.2.5.3. ПТЭЭП	21.09.2018
16	В помещении ВРУ-0,4 кВ основного здания СРО х. Малая Каменка отсутствуют защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители)	п.1.2.2., 2.2.21. ПТЭЭП	21.09.2018
17	В помещении ВРУ-0,4 кВ основного здания СРО х. Малая Каменка, открыто проложенные заземляющие проводники, не окрашены в черный цвет	п.2.7.7. ПТЭЭП	21.09.2018

18	У автоматических выключателей щитка сети освещения кухни СРО х. Малая Каменка отсутствуют надписи с наименованием электроприемников соответственно через них получающих питание	п.2.12.5. ПТЭЭП	21.09.2018
19	Не произведена обрезка деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам ответвления от ВЛ-0,4 кВ к зданию кухни СРО х. Малая Каменка	п.2.3.17. ПТЭЭП	21.09.2018

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные для этого сроки не позднее 21.09.2018 года и.о. заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Морозову А.А. по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66.


Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований, с указанием срока их исполнения, назначить лиц ответственных за их исполнение.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лицо, вынесшее предписание:
заместитель начальника Каменского
территориального отдела по государственному
энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(должность)



(подпись)

В.Н. Семенов
(инициалы, фамилия)

С предписанием ознакомлен и 1 экземпляр предписания для исполнения получил:

Директор МБУ КР, УСД
Ю.В. Сидячихин

(должность Ф.И.О. представителя юридического лица)



(подпись)

22.09.2012

(дата)

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

(Ф.И.О. должностного лица проводившего проверку)

(подпись)

(дата)

Предписание выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

« » 201 года

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)