



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Каменскому району
ул. Садовая, 43, пос. Глубокий, Ростовской области, 347850, тел: 95-3-03, факс: 95-3-03
E-mail: 57gpn_rnd@mail.ru

Предписание № 2/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу: Муниципальное бюджетное учреждение Каменского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Каменскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области полковником внутренней службы Самосват Дмитрием Александровичем
(наименование органа ГПН)

от «09» января 2019 № 2, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с ____ ч. ____ мин. «14» января 2019 г. по ____ ч. ____ мин. «23» января 2019 г. проведена плановая выездная проверка социально-реабилитационного отделения х. Старая Станица муниципального бюджетного учреждения Каменского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», расположенного по адресу: Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, ул. Сосновая, 3

Должностные лица, проводившие проверку:

Дознаватель отделения надзорной деятельности по Каменскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Каргин Игорь Анатольевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с:

Заведующим СРО х. Старая Станица Брылёвым В.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1	Не во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.	п. 6 ПП 390 от 25.04.2012 В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	20.03.19	

2	Не обновлены инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также документы по проведению не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	п. 12 ПП 390 от 25.04.2012 На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.		
3	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 ПП 390 от 25.04.2012 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.		

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНД и ПР по Каменскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы



Каргин И.А.


«23» января 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Заместитель директора МБУ КР «ЦСО»

Жолобова Маргарита Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«23» января 2019 г.